

ZU BEACHTEN:
 Im Bereich von belasteten Standorten
 (z.B. Altlagungen, Friedhöfe) und
 Altlastenverdachtsflächen ist keine
 Versickerung zulässig.

LEGENDE

Versickerungsmöglichkeiten

-  Versickerungsmöglichkeiten gut
-  Versickerungsmöglichkeiten mässig gut
-  Versickerungsmöglichkeiten schlecht
-  Versickerungsmöglichkeiten sehr schlecht
-  rutschgefährdetes Gebiet, jeglich Versickerung verboten
-  Bauzonenperimeter

Flurabstand des höchsten Grundwasserspiegels

-  weniger als 3 m Wahl der Versickerungsanlage eingeschränkt
-  weniger als 1.5 m

Qualitativer Grundwasserschutz

-  Schutzzone S1 und S2 "Fassungsbereich" und "engere Schutzzone" Versickerungsanlagen verboten
-  Schutzzone S3 "weitere Schutzzone" Wahl der Versickerungsanlage eingeschränkt
-  Grundwasserschutzareal } Wahl der Versickerungsanlage eingeschränkt
-  Grundwasserschutzgebiet }
-  Industrie- und Gewerbezone }

Objekte

-  Grundwasserfassung
-  Quelfassung

Detailbearbeitung:
DR. RICCARDO BERNASCON
 BERATENDER GEOLOGE UND HYDROGEOLOG
 RHEINSTRASSE 5 CH-7320 SARGAN



**ABWASSERZWECKVERBAND
 DER GEMEINDEN LICHTENSTEINS**



**GENERELLER ENTWÄSSERUNGSPLAN
 VERBANDS - GEP (VGEP)**

VERSICKERUNGSKARTE 1:5000

DER GEMEINDE TRIESEN

	Version	Datum	Bearbeitet	Kontrolliert	Visum
<input type="checkbox"/> Planungsstudie	0	Aug. 2007	NOJ		
<input type="checkbox"/> Vorprojekt					
<input type="checkbox"/> Bau- und Genehmigungsprojekt	1				
<input type="checkbox"/> Detailprojekt	2				
<input type="checkbox"/> Ausführungsplan	3				
<input checked="" type="checkbox"/> Generelle Planung	4				

Mst. 1:5000	Format: 63 / 89.1	0.56 m2	
Auftrag Nr. / Plan Nr.	Ingenieurgemeinschaft:	► = Dokumentverfasser	
► A.28.5 / F3.4-2	Ingenieurbüro Frommelt AG	► FL-0400 Vaduz Tel. +423 230 61 11 Fax +423 232 12 57 info@frommelt.li	FL-0400 Eschen Tel. +423 377 19 77 Fax +423 377 19 78 info@konrad.li
► 3.01.0372	Ingenieurbüro Hanno Konrad Anstalt	FL-0400 Triesen Tel. +423 237 60 10 Fax +423 237 60 11 info@konrad.li	FL-0400 Eschen Tel. +423 373 29 01 Fax +423 373 45 14 ap@konrad.li
► 2001-96	Sprenger & Steiner Anstalt	FL-0400 Triesen Tel. +423 300 49 00 Fax +423 300 49 01 sp@stli.li	FL-0400 Eschen Tel. +423 373 29 01 Fax +423 373 45 14 ap@konrad.li